

## Comune Sernaglia della Battaglia

**Da:** edilizia@comune.sernaglia.tv.it  
**Inviato:** giovedì 27 febbraio 2014 17:40  
**A:** Comune di Sernaglia Comune  
**Oggetto:** Fw: Pratiche SUAP Ditta MARKA S.R.L. e Ditta ZECCHINON CUCINE SRL

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA		
Prot. <u>2598</u>	Cat. ....	Cl. <u>3</u>
VISTO IL SEGRETARIO	27 FEB 2014	VISTO IL SINDACO
1 AMMINISTRATIVA	4 GEST. DEL TERRITORIO	SINDACO
2 SERVIZI POPOLAZIONE	5 LL.PP. PATRIMONIO	ASSESSORE
3 CONTABILE	SEGRETARIO	

----- Original Message -----

**From:** Maria Luisa Piva  
**To:** edilizia@comune.sernaglia.tv.it  
**Cc:** Maria Rosa ; mapozzobon@provincia.treviso.it  
**Sent:** Thursday, February 27, 2014 5:25 PM  
**Subject:** Pratiche SUAP Ditta MARKA S.R.L. e Ditta ZECCHINON CUCINE SRL

Gent. Geom. Sossai,

come da accordi intercorsi telefonicamente in data 26 c.m., relativamente alle pratiche di cui in oggetto, con la presente mail sono ad elencare alcuni aspetti ambientali che l'Amministrazione Comunale, sarebbe opportuno, tenesse in considerazione:

- il **materiale derivante dalle demolizioni dei capannoni** dovrà essere inviato o in discarica o in impianto di trattamento autorizzato a mezzo FIR
- relativamente **all'asporto e smaltimento della copertura in amianto** si rammenta che deve essere presentata documentazione all'ULSS come da normativa vigente in materia;
- per **terre e rocce da scavo** si rammenta che prima dell'inizio lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 bis della L. 98/2013, deve essere inviata in via informatica la dichiarazione obbligatoria ad ARPAV secondo le modalità precisate alla pagina <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo>.
- per la **matrice rumore** si rammenta la documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato, dalla quale risulti il rispetto dei valori limite di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, vedasi DDG ARPAV 3/2008.
- relativamente all'**illuminazione esterna** si rammenta il rispetto della L.R. n. 17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente ...." Sia valutata l'opportunità di posizionare sul tetto eventuali impianti di produzione di energia e/o acqua calda.
- per le **acque meteoriche** si rammenta quanto dettano in materia le Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. Da un punto di vista ambientale le acque di dilavamento di strade, parcheggi e/o piazzali, indipendentemente dalla superficie di predette aree, sarebbe opportuno che venissero pretrattate (es. disoleatore e dissabbiatore) prima di convogliare nel corpo recettore (es. pozzi perdenti o fossati). Per le acque derivanti dalle coperture si valuti l'opportunità di un loro riutilizzo ad uso irriguo aree verdi.

Distinti saluti

--  
Arch. Maria Luisa Piva